


Schemat montażowy Wężownicy WZS 0 cz

Podłączenie wody z instalacji.

(proponowany)



Reduktor z manometrem

(Aby podłączyć wężownicę należy pamiętać o zredukowaniu ciśnienia do 1,5 -2bar . Co daje lepszą pracę .)

Podłączenie kotła C.O z wężownicą **WZS 0 CZ**

Zawór Danfoss BVT 1,3 G3/4" 95°C kapilarą 1,3m

Odpowietrznik automatyczny

Wypust wody do naczynia schładzającego (kanalizacja)

Podłączenie wody z kotła Do instalacji grzewczej

Wężownica schładzająca **WZS 0 CZ** z osprzętem

Przeznaczona jest do zabezpieczenia kotła C.O i instalacje przed przegrzaniem ,może być stosowana w układzie jak zamkniętym tak i otwartym ,i nie ma wpływu na pracę kotła C.O . Stosowany jest w Polsce ,Czechach Niemczech ,oraz innych krajach Uni Europejskich

Producent: **ZEN—POL S.C**

Włodzienin 76 48-140 Branice

www.zen-pol.eu e-mail: opolanin31@op.pl



Procedury oceny zgodności są znówelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, ja kim po winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56/2009 poz. 461)

KARTA GWARANCYJNA

WZS

WARUNKI GWARANCJI :


1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia schładzającego lub kotła , jeśli produkt został dostarczony z kotłem .
2. Przy zastosowaniu gwarancji , należy przedłożyć należycie wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu .
3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie technicznych warunków producenta .
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia oraz osprzętu . Reklamowana wada nie może być spowodowana przez nie właściwą manipulacją , nieprawidłowy montaż lub nieprawidłową pozycję montażu i obsługę .
5. Reklamacje rozpatrywane są przez producenta w czasie 14 dni roboczych lub 28 w przypadku sprzedaży zagranicznej oraz produktu pochodzącego z zagranicy , od daty przyjęcia reklamacji do serwisu.

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis sprzedawcy

Nazwa i numer seryjny

.....



ZEN-POL S.C

Włodzienin 76 48-140 Branice