

Schemat montażowy węzownicy WZS 90x90 35-75 Kw

Zawór Danfoss BVT 1,3 G3/4"

97°C z kapilarą 1,3m

Podłączenie wody z instalacji.

Wypust wody do naczynia schładzającego (kanalizacja)

5

Reduktor z manometrem

Aby podłączyć węzownicę należy pamiętać

o zaworze redukcyjnym

Jednocześnie o zredukowaniu ciśnienia do 2bar

Co daje lepszą pracę ok. (18l/min)

Węzownica schładzająca WZS 90x90 z osprzętem

Przeznaczona jest do zabezpieczenia kotła C.O przed przegrzaniem

,może być stosowana w układzie zamkniętym

oraz otwartym , ponieważ nie ma wpływu na pracę kotła C.O .

Stosowana jest w Polsce ,Czechach ,Niemczech ,oraz innych krajach Unii Europejskich

Podłączenie wody z kotła do instalacji grzewczej (wyj B)

Podłączenie wody do kotła (powrót) wody z instalacji grzewczej

Podłączenie kotła C.O z węzownicą KWD 90x90 z osp (wyj. AB)

Producent: ZEN-POL S.C

Włodzienin 76 48-140 Branice

tel /fax +48 77 437 15 42

www.zen-pol.eu e-mail: opolanin31@op.pl



KARTA GWARANCYJNA

WZS

WARUNKI GWARANCJI :

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia schładzającego lub kotła , jeśli produkt został dostarczony z kotłem .
2. Przy zastosowaniu gwarancji , należy przedłożyć należycie wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu .
3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie technicznych warunków producenta .
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia oraz osprzętu . Reklamowana wada nie może być spowodowana przez nie właściwą manipulacją , nieprawidłowy montaż lub nieprawidłową pozycję montażu i obsługę .
5. Reklamacje rozpatrywane są przez producenta w czasie 14 dni roboczych lub 28 w przypadku sprzedaży zagranicznej oraz produktu pochodzącego z zagranicy , od daty przyjęcia reklamacji do serwisu.

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis sprzedawcy

Nazwa i numer seryjny

.....



ZEN-POL S.C

Włodzienin 76 48-140 Branice